



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

ул. Нагорная, д. 136А, г. Самара, Самарская обл., 443035
Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица МБУ СОШ № 93 (ИНН 6321108328)**

№ 10-675-06-15-009-П

445047, Самарская область, Тольятти г,
40 лет Победы ул, 10
(место составления акта)

« 17 » июня 2015 г.

(дата составления акта)

15:39

(время составления акта)

По адресу/адресам: 445047, Самарская область, Тольятти г, 40 лет Победы ул, 10
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя управления Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тукай А. С.
от 27.05.2015 г. № Р-1156

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении МБУ СОШ № 93, ИНН 6321108328,
зарегистрированной по адресу: 445047, Самарская область, Тольятти г, 40 лет Победы ул, 10

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «15» июня 2015 с ___ час ___ мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____

по «17» июня 2015 с ___ час ___ мин. до ___ час ___ мин. Продолжительность _____

Общая продолжительность проверки: 3 дня

Акт составлен: Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при
проведении выездной проверки): Иванов

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Артюхин Максим Леонидович — государственный инспектор;

Морозов Игорь Алексеевич — государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

Родионов Александр Геннадьевич – директор, МБУ СОШ № 93;

Селивёрстова Светлана Викентиевна – заведующий хозяйством, МБУ СОШ № 93.
(ФИО, должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2.	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
2.	Помещения электроустановок не укомплектованы однолинейными схемами	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.6	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
3.	Не разработана инструкция по учету электроэнергии и её рациональному использованию	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
4.	Исключить прямые соединения дренажных выпусков тепловых пунктов с канализацией	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.1.1.5	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
5.	Калориферные установки не оборудованы: - автоматическими регуляторами расхода теплоносителя	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.4.2	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
6.	Нарушена тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39.	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
7.	Группа по электробезопасности у заместителя ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям правил	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.7	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством
8.	Не проведены режимно-наладочные испытания, не составлены режимные карты тепловых энергоустановок	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4	Селивёрстова Светлана Викентиевна, заведующий хозяйством


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).

_____ (заполняется при проведении выездной проверки)
_____ (подпись проверяющего) _____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ 10-675-06-15-009-П от 17.06.2015 г. – Предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Артюхин Максим Леонидович _____



Морозов Игорь Алексеевич _____

(ФИО проводивших проверку)



(Подписи лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Родионов Александр Геннадьевич, Директор _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«17» июня 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)